

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

JO du 10 février 2007

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Page 1

N° CM - 14 - P - 030

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du jeudi 28 août 2014

Matériau présenté par : **FIDIVI TESSITURA VERGNANO Spa**

Regione Masio, 19 Bis

10046 POIRINO TORINO

Marque commerciale : **MINI-MINI MELANGE**

Description sommaire:

Type Woven

Composition 100% Trevira CS

Masse surfacique 340g/m²

Coloris Tous coloris

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Essai de persistance de flamme
Essai de gouttesClassement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilage,
rideaux,...

Conditions d'entretien : Aucun nettoyage

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais 367140619

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s).

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006)"

Technicien d'essais du Laboratoire Feu Paris, le mercredi 3 septembre 2014

Responsable Technique du Laboratoire
Feu
du Pôle Ameublement

Gregory PARMENT

Siège social
10 Avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél + 33 (0)1 40 19 49 19 / Fax + 33 (0)1 43 40 85 65
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00017
APE 731Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologisue FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

Laboratory approved by the Ministry for the Interior

JO of February 10, 2007

OFFICIAL REPORT OF CLASSIFICATION OF FIRE PERFORMANCE

Of A MATERIAL ENVISAGED IN ARTICLE 5

DECREE OF November 21, 2002

N° CM - 14 - P - 030

et 1 annexe de 4 pages.

Page 1

Valid 5 years as from jeudi 28 août 2014

Material presents by : **FIDIVI TESSITURA VERGNANO Spa**

Regione Masio, 19 Bis

10046 POIRINO TORINO

Trade mark: **MINI-MINI MELANGE**

Summary description

Kind Woven

Composition 100% Trevira CS

Mass per unit area 340g/m²

Color Tous coloris

Nature of the test : Electrical burner test
Flame persistence flame
Dripping testClassification : **M1**

Observations : /

Durability of the classification (Article 5 de l'annexe 2) **Not limited**

Usual term Coating of tended walls, net curtain, curtains,...

Cleaning conditions No cleaning

Taking into account the criteria resulting from the tests annexed described in the test report N° 367140619

This official report attests only characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudge similar characteristics of products. It thus does not constitute a certification of products within the meaning of the L.115-27 article of the code of the consumption and the law of June 3rd, 1994.

NOTE: The integral reproductions and by photocopy of this official report of classification are only authorized or the official report unit of classification and report of annexed test.

"Not legally acceptable for any use under the pretence of the article AM 18 (Decree of March 6th, 2006)"

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Paris, le mercredi 3 septembre 2014

Responsable Technique du Laboratoire

Feu

du Pôle Ameublement



Gregory PARMENT

Only the french version remains valide

Siège social
10 Avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél + 33 (0)1 40 19 49 19 / Fax + 33 (0)1 43 40 85 65
www.afocel.fr / www.ctba.fr
Siret 775 680 903 00017
APE 731Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologisue FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement